dates	adresses d'échantillonnage	bactéries atypiques	coliformes totaux	E. Coli	chlore résiduel libre
		UFC/Mem.	UFC/100 ml	UFC/100 ml	mg/l
exigences de concentration		<200	<10	0	>0
2026-01-06	197, 2e avenue	0	0	0	0,35
2026-01-06	238, 8e rue	0	0	0	0,20
2026-01-13	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,41
2026-01-13	86, 8e rue	0	0	0	0,51
2026-01-20	238, 8e rue	0	0	0	0,24
2026-01-20	197, 2e avenue	0	0	0	0,48
2026-01-27	86, 8e rue	0	0	0	0,45
2026-01-27	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,31
2026-02-03	197, 2e avenue	0	0	0	0,49
2026-02-03	238, 8e rue	0	0	0	0,10
2026-02-11	86, 8e rue	0	0	0	0,44
2026-02-11	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,37

dates	adresses d'échantillonnage	bactéries atypiques	coliformes totaux	E. Coli	chlore résiduel libre
		UFC/Mem.	UFC/100 ml	UFC/100 ml	mg/l
exigences de concentration		<200	<10	0	>0

dates	adresses d'échantillonnage	turbidité	Trihalométanes					pH	Cyanures totaux	Fluorures	Nitrates et nitrites	Uranium	Arsenic	Baryum	Cadmium	Chrome	Cuivre	Mercure	Plomb	Antimoine	Sélénium	Bore
			Chloroforme	Bromodichlorométhane	Dibromochlorométhane	Bromoforme	Trihalométhanes totaux															
		UTN	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l		mg CN/l	mg F/l	mg N/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Concentration maximale		5					80		0,2	1,5	10	0,02	0,01	1	0,005	0,05	1	0,001	0,005	0,006	0,01	5
2026-01-06	197, 2e avenue	0,2																				
2026-02-03	197, 2e avenue	0,1						7,8			0,21											
2026-02-11	77, chemin St-Michel		27,6	3,4	0,2	<0,2	31,2															