dates	adresses d'échantillonnage	bactéries atypiques	coliformes totaux	E. Coli	chlore résiduel libre
		UFC/Mem.	UFC/100 ml	UFC/100 ml	mg/l
exigences de concentration		<200	<10	0	>0
2026-01-06	197, 2e avenue	0	0	0	0,35
2026-01-06	238, 8e rue	0	0	0	0,20
2026-01-13	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,41
2026-01-13	86, 8e rue	0	0	0	0,51
2026-01-20	238, 8e rue	0	0	0	0,24
2026-01-20	197, 2e avenue	0	0	0	0,48
2026-01-27	86, 8e rue	0	0	0	0,45
2026-01-27	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,31
2026-02-03	197, 2e avenue	0	0	0	0,49
2026-02-03	238, 8e rue	0	0	0	0,10
2026-02-11	86, 8e rue	0	0	0	0,44
2026-02-11	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,37
2026-02-17	197, 2e avenue	0	0	0	0,53
2026-02-17	238, 8e rue	0	0	0	0,17
2026-02-26	86, 8e rue	0	0	0	0,47
2026-02-26	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,40
2026-03-03	197, 2e avenue	0	0	0	0,50
2026-03-03	238, 8e rue	0	0	0	0,26
2026-03-10	86, 8e rue	0	0	0	0,42
2026-03-10	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,28
2026-03-17	238, 8e rue	0	0	0	0,35
2026-03-17	197, 2e avenue	0	0	0	0,55
2026-03-24	86, 8e rue	0	0	0	0,36
2026-03-24	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,27
2026-03-31	238, 8e rue	0	0	0	0,21
2026-03-31	197, 2e avenue	0	0	0	0,40
2026-04-08	86, 8e rue	0	0	0	0,50
2026-04-08	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,45
2026-04-15	238, 8e rue	0	0	0	0,24
2026-04-15	197, 2e avenue	0	0	0	0,45
2026-04-21	86, 8e rue	0	0	0	0,56
2026-04-21	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,43
2026-04-28	238, 8e rue	0	0	0	0,29
2026-04-28	197, 2e avenue	0	0	0	0,43
2026-05-05	86, 8e rue	0	0	0	0,59
2026-05-05	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,39
2026-05-13	197, 2e avenue	0	0	0	0,58
2026-05-13	238, 8e rue	0	0	0	0,28
2026-05-14	189, 6e rue	-	absence	absence	0,02
2026-05-20	86, 8e rue	0	0	0	0,35
2026-05-20	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,30
2026-05-26	197, 2e avenue	0	0	0	0,40
2026-05-26	238, 8e Rue	0	0	0	0,25
2026-06-02	86, 8e rue	0	0	0	0,37
2026-06-02	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,25
2026-06-11	197, 2e avenue	0	0	0	0,28
2026-06-11	238, 8e Rue	0	0	0	0,11
2026-06-16	197, 2e avenue	0	0	0	0,40
2026-06-16	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,30
2026-06-23	86, 8e rue	0	0	0	0,41
2026-06-23	238, 8e Rue	0	0	0	0,20
2026-07-02	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,25
2026-07-02	197, 2e avenue	0	0	0	0,38
2026-07-07	86, 8e rue	0	0	0	0,33
2026-07-07	238, 8e Rue	0	0	0	0,12
2026-07-14	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,19
2026-07-14	197, 2e avenue	0	0	0	0,36
2026-07-22	238, 8e Rue	0	0	0	0,10
2026-07-22	86, 8e rue	0	0	0	0,25
2026-07-29	86, 8e rue	0	0	0	0,40

dates	adresses d'échantillonnage	bactéries atypiques	coliformes totaux	E. Coli	chlore résiduel libre
		UFC/Mem.	UFC/100 ml	UFC/100 ml	mg/l
exigences de concentration		<200	<10	0	>0
2026-07-29	238, 8e Rue	0	0	0	0,15
2026-08-05	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,23
2026-08-05	197, 2e avenue	0	0	0	0,31
2026-08-13	225, 11e rue	0	0	0	0,32
2026-08-12	86, 8e rue	0	0	0	0,30
2026-08-12	238, 8e Rue	0	0	0	0,12
2026-08-19	197, 2e avenue	0	0	0	0,19
2026-08-19	77, chemin St-Michel	0	0	0	0,15
2026-08-28	98, 15e rue	0	0	0	0,01
2026-08-25	238, 8e Rue	0	0	0	0,04
2026-08-25	86, 8e rue	0	0	0	0,17
2026-08-28	98, 15e rue	-	absence	absence	0,01
2026-09-02	197, 2e avenue	0	0	0	0,32
2026-09-02	238, 8e Rue	0	0	0	0,13

dates	adresses d'échantillonnage	turbidité	Trihalométanes					pH	Cyanures totaux	Fluorures	Nitrates et nitrites	Uranium	Arsenic	Baryum	Cadmium	Chrome	Cuivre	Mercure	Plomb	Antimoine	Sélénium	Bore
			Chloroforme	Bromodichlorométhane	Dibromochlorométhane	Bromoforme	Trihalométhanes totaux															
		UTN	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l		mg CN/l	mg F/l	mg N/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Concentration maximale		5					80		0,2	1,5	10	0,02	0,01	1	0,005	0,05	1	0,001	0,005	0,006	0,01	5
2026-01-06	197, 2e avenue	0,2																				
2026-02-03	197, 2e avenue	0,1						7,8			0,21											
2026-02-11	77, chemin St-Michel		27,6	3,4	0,2	<0,2	31,2															
2026-03-03	197, 2e avenue	0,2																				
2026-04-08	86, 8e rue	0,2																				
2026-05-05	86, 8e rue	0,2						7,5			0,12											
2026-05-13	238, 8e rue		40,2	2,4	<0,2	<0,2	42,6															
2026-06-02	86, 8e rue	0,2																				
2026-07-07	86, 8e rue	0,1																				
2026-07-20	223, 4e rue							7,2									0,006		<0,001			
2026-07-20	110, 17e rue							7,3									<0,005		<0,001			
2026-07-20	75, 17e rue							7,3									0,013		<0,001			
2026-08-05	197, 2e avenue	<0,1																				
2026-08-05	197, 2e avenue							7,6	<0,02	<0,10	0,22	<0,001	<0,002	<0,02	<0,001	<0,005		<0,0002		<0,001	<0,001	<0,1
2026-08-12	238, 8e rue		63,1	4,3	<0,2	<0,2	67,4															
2026-08-28	115, 4e avenue							7,7									0,071		0,003			
2026-08-28	412, 1e avenue							7,6									0,031		0,017			
2026-09-02	197, 2e avenue	0,1																				

dates	adresses d'échantillonnage	Organiques volatiles												Pesticides										Glyphosates
		Benzo(a)pyrène	Benzène	chlorobenzène	1,2-dichlorobenzène	1,4-dichlorobenzène	Chlorure de vinyle	1,1-dichloroéthène	Dichlorométhane	1,2-Dichloroéthane	Tétrachlorure de carbone	Tétrachloroéthène	Trichloroéthène	Diquat	Paraquat (en dichlorure)	Dicamba	acide dichloro-2,4 phénoxyacétique (2,4-D)	Bromoxynil	Dinosèbe	Piclorame	Diclofop-méthyl	MCPA	
		ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l
Concentration maximale		0,01	0,5	60	150	5	2	10	50	5	5	25	5	50	7	85	70	3,5	7	140	7	30	210
2026-08-12	238, 8e rue	<0,002	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,4	<0,2	<0,3	<0,1	<0,2	<0,2	<0,2	<1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<10

dates	adresses d'échantillonnage	Composés phénoliques				Pesticides organophosphorés et triazines																		
		2,4-Dichlorophénol	2,4,6-Trichlorophénol	2,3,4,6-Tétrachlorophénol	Pentachlorophénol	Diuron	Phorate	Diméthoate	Bendiocarbe	Trifluraline	Simazine	Carbofuran	Terbufos	Atrazine et ses métabolites	Diazinone	Métribuzine	Carbaryl	Métolachlore	Chlorpyriphos	Malathion	Parathion	Cyanazine	Méthoxychlore	Azinphos-méthyle
		ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l
Concentration maximale		700	5	70	42	110	1,4	14	27	35	9	70	0,5	3,5	14	60	70	35	70	140	35	9	700	17
2026-08-13	238, 8e rue	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1

Parc du Moulin Fisk 31 Rang de la Rivière Nord

dates	bactéries atypiques	coliformes totaux	E. Coli
	UFC/Mem.	UFC/100 ml	UFC/100 ml
exigences de concentration	<200	<10	0
2026-05-13	-	Absence	Absence
2026-05-26	-	Absence	Absence
2026-06-10	-	Absence	Absence
2026-06-23	-	Absence	Absence
2026-07-08	-	Absence	Absence
2026-07-21	-	Absence	Absence
2026-08-05	-	Absence	Absence
2026-08-19	-	Présence	Absence
2026-09-02	-	Absence	Absence

Parc du Moulin Fisk (31, Rang de la Rivière Nord)

dates	turbidité	pH	Cyanures totaux	Fluorures	Nitrates et nitrites	Uranium	Arsenic	Baryum	Cadmium	Cuivre	Chrome	Mercure	Plomb	Antimoine	Sélénium	Bore
	UTN		mg CN/l	mg F/l	mg N/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Concentration maximale	5		0,2	1,5	10	0,02	0,01	1	0,005	1	0,05	0,001	0,005	0,006	0,01	5
2026-05-26	<0,1	7,3			0,13											
2026-06-10	0,8															
2026-07-21	0,2															
2026-08-05	<0,1															
2026-08-05		7,3	<0,02	0,15	<0,10	<0,001	<0,002	0,11	<0,001		<0,005	<0,0002		<0,001	<0,001	<0,1
2026-08-28		7,4								0,099			<0,001			
2026-09-02	<0,1															